



СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ «ЮПИТЕР»



ОП02

УСТРОЙСТВО ТРАНСЛЯЦИИ «ЦЕНТР» ПАСПОРТ Ред.3

1 Общие сведения об изделии.

Устройство трансляции «Центр» (УТ- Ц) предназначено для преобразования сигналов, поступающих по линиям связи от шлейфов тревожной сигнализации (ШС), для дальнейшей передачи по линии связи к коммутатору пульта централизованной охраны (КПЦО), а также для обратной операции приема сигналов, полученных о КПЦО и их обработки.

УТ - Ц предназначено для эксплуатации в помещениях при температуре от 5 до 40°C при относительной влажности до 80%.

2 Основные технические данные и характеристики

Наименование характеристики	Значение
Максимальное количество, подключаемых ШС	60
Электропитание от напряжения постоянного тока	от 44В до 72В
Потребляемая мощность: при подключении 60 ШС при отключенных ШС	не более 60ВА не более 6 ВА

3 Габаритные размеры и масса

Наименование	Размеры, мм не более	Масса, кг не более
Устройство трансляции «Центр»	500x210x185	12

4 Комплект поставки

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
МД2.407.016	Устройство трансляции «Центр»	1	
РШАВКП-20-3	Вилка (Абонент)	6	
РШАГКП-20-3	Розетка (Станция)	6	
DB9 – М	Розетка (Питание)	1	
DB9 – F	Вилка (Линия)	1	
RHD- 09G1	Корпус для разъёмов DB9	2	
МД2.407.016 ПС	Паспорт	1	
МД2.407.016РЭ	Руководство по эксплуатации	1	Поставляется по требованию

5 Сведения о содержании драгоценных металлов

Драгоценных металлов в изделии не содержится

6 Свидетельство о приёмке

Устройство трансляции «Центр» системы передачи извещений «Юпитер»,

заводской номер _____ соответствует техническим условиям

МД2.407.016 ТУ и признано годным для эксплуатации.

М.П.

Дата выпуска _____ 200_ г.

Представитель ОТК: _____ / _____ /

7 Гарантийные обязательства

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие УТ- Ц техническим условиям МД2.136.016ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями и руководством по эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок устанавливается в течение 36 месяцев со дня отгрузки УТ- Ц потребителю.


7.3 Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать УТ- Ц, если будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий, происшедшее по вине изготовителя.

7.4 Гарантийные обязательства не распространяются на УТ- Ц при нарушении потребителем условий его эксплуатации, хранения, транспортирования, а также при наличии механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта потребителем, при отсутствии настоящего паспорта.

7.5 Срок службы - 8 лет.

Примечание - Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и электрическую схему УТ- Ц не отражая этого в эксплуатационной документации.

8 Схема подсоединения



9 Сведения о сертификации

Прибор соответствует требованиям государственных стандартов и имеет следующие сертификаты:

- сертификат соответствия № РОСС RU.OC03.H00600, выданный Органом по сертификации ЦСА ОПС ГУВО МВД РОССИИ, № РОСС RU.0001.11OC03.
- прибор имеет СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № ССПБ.RU.ОП021.В00594.
- прибор имеет «Декларацию о соответствии» требованиям: «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку коммутируемой телефонной сети связи общего пользования». ИЦ «ЛОНИИС» Рег. № Д-ТМ-0086 от 29.12.2005г.

10 Сведения об изготовителе

ООО «Элеста» 199155, Санкт – Петербург, ул. Одоевского д.8.

Тел: (812) 350-86-16.

Тел.Факс: (812) 352-57-28.

E-mail: elesta@elesta.ru

[http:// www.elesta.ru](http://www.elesta.ru).